

ANALYSECERTIFICAAT PFAS 2018-47 Tabel 1 van 1

Opdrachtgever Tradeline Analysemethode W-PFAS-100 en 103
 Zeverijnstraat 24 R
 1216 GK Hilversum
 Kenmerk opdrachtgever Aqualine systeem
 Monstername Door opdrachtgever
 Ontvangstdatum opdracht 29 maart 2018
 Ontvangstdatum monsters 4 april 2018
 Aanvang uitvoering 4 april 2018
 Rapportagedatum 14 april 2018

Conditie monsters bij binnenkomst: Geen bijzonderheden

EH-code	18/0619					
Code opdrachtgever	kraanwater gefiltreerd Aqualine systeem					
Matrix	kraanwater					
Bemonsteringsdatum	4 april 2018					
parameters	ng/liter					
HFPO-DA	Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanoic acid	<0.1				

Het kraanwater dat is gebruikt voor de filtratie is door het laboratorium verrijkt met HFPO-DA op een niveau van 6 ng/l.
 De filtratie met het Aqualine systeem is geen onderdeel van de analyse en valt niet onder het kwaliteitssysteem van het laboratorium.
 De filtratie is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Datum 14 april 2018
 Naam Jacco Koekkoek
 Functie Analist



De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.